

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50592893

Blatt *Sheet*
0001

Ihr Zeichen *Client Reference*
Keith Gough

Unser Zeichen *Our Reference*
01-Yudi-CN23E0LA 002

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
05.07.2023
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Sunsynk Ltd.
Flat A, 3/F
Wai Yip Industrial Building,
171 Wai Yip Street,
Kwun Tong Hongkong
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
040-0002097619

Prüfzeichen *Test Mark*



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111271510

Geprüft nach *Tested acc. to*

IEC 62109-1:2010
IEC 62109-2:2011
EN 62109-1:2010
EN 62109-2:2011

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

PV-Wechselrichter (Hybrid Inverter)

Type Designation	: 1) SYNK-12K-SG01LP1	12
	2) SYNK-14K-SG01LP1	
	3) SYNK-16K-SG01LP1	
For PV String input side	: See below	
V _{max} PV [Vd.c.]	: 500	
I _{sc} PV [Ad.c.]	: 44*3	
MPPT Voltage Range [Vd.c.]	: 150-425	
MPPT Full Power Voltage Range [Vd.c.]	: 250-425	
Max.Input Current [Ad.c.]	: 26*3	
Overvoltage Category (OVC)	: II	
For Battery side	: See below	
Voltage range [Vd.c.]	: 40-60	
Max.charge Current [Ad.c.]	: 1) 220 2) 250 3) 290	
Max.discharge Current [Ad.c.]	: 1) 220 2) 250 3) 290	
Overvoltage Category (OVC)	: II	
Battery type	: Li-Ion	

continued on page 0002

12

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzlich Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935



Zertifizierungsstelle

Bruce Li
Bruce Li

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50592893

Blatt *Sheet*
0002

Ihr Zeichen *Client Reference*
Keith Gough

Unser Zeichen *Our Reference*
01-Yudi-CN23E0LA 002

Ausstellungsdatum
05.07.2023

Date of Issue
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Sunsynk Ltd.
Flat A, 3/F
Wai Yip Industrial Building,
171 Wai Yip Street,
Kwun Tong Hongkong
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
040-0002097619

Prüfzeichen *Test Mark*



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111271510

Geprüft nach *Tested acc. to*

IEC 62109-1:2010
IEC 62109-2:2011
EN 62109-1:2010
EN 62109-2:2011

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

PV-Wechselrichter (Hybrid Inverter)

As page 0001 continuation

For On-grid port	: See below
Rated Output Voltage [Va.c.]	: L/N/PE, 230
Rated Output Frequency [Hz]	: 50/60
Rated Output Power [kW]	: 1) 12 2) 14 3) 16
Max. Output Apparent Power [kVA]	: 1) 13.2 2) 15.4 3) 17.6
Max. Output Current [Aa.c.]	: 1) 52.2 2) 60.9 3) 69.6
Rated Output Current [Aa.c.]	: 1) 57.4 2) 70/67 3) 76.5

For GEN Port	: See below
Rated Input Voltage [Va.c.]	: L/N/PE, 230
Rated Input Power [kW]	: 1) 12 2) 14 3) 16
Rated Input Frequency [Hz]	: 50/60
Rated Input Current [Aa.c.]	: 1) 52.2 2) 60.9 3) 69.6

continued on page 0003

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Bruce Li
Bruce Li

Zertifikat

Certificate



Zertifikat Nr. *Certificate No.*
R 50592893

Blatt *Sheet*
0003

Ihr Zeichen *Client Reference*
Keith Gough

Unser Zeichen *Our Reference*
01-Yudi-CN23E0LA 002

Ausstellungsdatum *Date of Issue*
05.07.2023
(day/mo/yr)

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Sunsynk Ltd.
Flat A, 3/F
Wai Yip Industrial Building,
171 Wai Yip Street,
Kwun Tong Hongkong
P.R. China

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant*
040-0002097619

Prüfzeichen *Test Mark*



Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige
Produktions-
überwachung

www.tuv.com
ID 1111271510

Geprüft nach *Tested acc. to*

IEC 62109-1:2010
IEC 62109-2:2011
EN 62109-1:2010
EN 62109-2:2011

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)*

Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

PV-Wechselrichter (Hybrid Inverter)

As page 0002 continuation
For all models:

Protective Class : Class I
Ingress Protection (IP) : IP65
Pollution degree (PD) : PD3
Operating Temperature [°C] : -40 to 60 (> 45 derating)
Altitude [m] : 2000
Type of Inverter : Non-isolated

Remark:

The installation has to be carried out according to the attached installation instruction.
Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally.

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich betrachtet werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.



Zertifizierungsstelle

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg

http://www.tuv.com/safety E-mail: markcheck@tuv.com
Fax: +49 221 806-3935

Bruce Li

Bruce Li